

DADOS DO CLIENTE		PROPOSTA Nº 0038
Solicitante: MAR DEL PLATA DISTRIBUIDORA DE ÁGUAS COMERCIAL LTDA. EPP	CNPJ/CPF: 68.062.587/0001-05	
Interessado: MAR DEL PLATA DISTRIBUIDORA DE ÁGUAS COMERCIAL LTDA. EPP	CNPJ/CPF: 68.062.587/0001-05	
Endereço: RUA JOSÉ DE ANDRADE Nº12	Bairro: PARQUE ALEXANDRA	
Município: COTIA	UF: SP	CEP: 06.714-200
Telefone: (11) 4612-0980	E-mail: mardel@aguamardelplata.com	
DADOS DA AMOSTRA		
Data/Hora da Amostragem: 01/04/2020 – 9:50	Origem: Poço Tubular Profundo	Data de entrada: 01/04/2020
Matriz/Amostra: Água Tratada	Ensaio: Potabilidade	Início da análise: 01/04/2020
Local da Amostragem: Caminhão	Chuva nas últimas 24h: Não	Término da análise: 02/04/2020
Material em Suspensão: () Sim (X) Não	Aparência: (X) Limpido () Cor	
Amostrado por: Jean Vitor de Almeida Carriel Seabra		

RESULTADOS DOS ENSAIOS MEDIDOS EM CAMPO						
Parâmetros	Resultados	V.M.P	Unidade	L.Q	Método Analítico	Data do ensaio
pH	7,1	6,0 – 9,5	-	-	SM23 – 4500 H+B	01/04/2020
Cloro Residual	1,00	0,2 – 5,0	mg/L	0,13	SM23 – 4500 Cl G.	01/04/2020
Temperatura	20,8	-	°C	-	SM 23 – 2550 B	01/04/2020
RESULTADOS FÍSICO-QUÍMICOS E ORGANOLÉPTICOS						
Parâmetros	Resultados	V.M.P	Unidade	L.Q	Método Analítico	Data do ensaio
Cor	<LQ	15	mg Pt – Co/L	5,0	SM23 – 2120 C	02/04/2020
Aspecto	Translúcido	-	-	-	SM23 – 2110	02/04/2020
Odor	1	6	Intensidade	1	SM23 – 2150 A	02/04/2020
Turbidez	<LQ	5	NTU	1	SM23 – 2130 B	02/04/2020
RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS						
Parâmetros	Resultados	V.M.P	Unidade	L.Q	Método Analítico	Data do Ensaio
Coliformes Totais	Ausência	Ausência	P/A	-	SM23 – 9223 B	02/04/2020
E. Coli	Ausência	Ausência	P/A	-	SM23 – 9223 B	02/04/2020

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

De acordo com os ensaios realizados, todos os parâmetros analisados atendem aos padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº5 de 03/10/2017 do MS-GM.

LEGENDA:

VMP: Valores Máximos Permitidos, conforme Anexo XX da Portaria De Consolidação nº05 de 03/10/2017 do Ministério da Saúde.
L.Q: Limite de Quantificação.
NTU: Unidade de Turbidez Nefelométrica
(NA): Não Aplicável
(*): Resultado obtido por CRL0348

OBSERVAÇÕES

- Os resultados obtidos tem significação restrita e se referem somente à amostra analisada.
- O relatório de ensaio só deve ser reproduzido por completo.
- O Laudo original está à disposição para consulta, mediante solicitação e a identificação dos seus resultados analíticos pertencentes a ele.
- As incertezas de medições estão disponíveis junto ao setor da qualidade caso seja solicitado.
- A amostragem foi realizada de acordo com o procedimento operacional padrão POP LAB 0026 (Procedimento de amostragem) e POP LAB 0001 (Plano de amostragem).

Sorocaba, 03 de Abril de 2020.

Daniele Lopes de Oliveira

Daniele Lopes de Oliveira/Química CRQ IV 04164780

Telefone: (15) 33576129
contato@gdsambiental.com.br
www.gdsambiental.com.br

CNPJ 17.064.295/0001-62
CRQ-IV 27823-F